【適用製品紹介例】

一種金属製線樋

金属製のエルボ

金属製のカップリング

金属製のボックス



①仕様規定（例：鋼製電線管）



【追加項目】

箇条7 表示

箇条9 構造

9.1 構造一般

箇条10 機械的特性

10.1 機械的強度

箇条12 電気的特性

12.1 感電防止

12.2 電気的要求事項

箇条13 外部の影響

13.2 耐食性試験

【追加項目】

箇条9 構造

9.1 構造一般

箇条10 機械的特性

10.1 機械的強度

【寸法追加事例】

8　寸法

寸法は，**第 1 部**の **8.**を次に置き換えて適用する。

8.1　金属製電線管類

金属製電線管類の寸法は，**表 3** 及び**表 4** による。ただし，図は形状の一例を示したものである。

表 3－一種金属製線ぴの寸法



単位　mm

種類	外のり		組み合わせたときの高さ	鋼材料厚さ
	ベースの幅	キャップの幅		
A 型	23.2±1	25.4±1	11.5±1	0.9 以上
B 型	37.0±1	40.4±1	20±1	1.08 以上

8.2　電線管類の附属品

電線管類の附属品の寸法は，**表 5**～**表 22** による。

表 5－一種金属製線ぴ用のカップリング

単位　mm

種類	外のり		組み合わせたときの高さ	ベースの長さ	鋼材料厚さ
	キャップの幅	ベースの幅			
A 型	28.0±1	25.6±1	13±1	43±2.2	0.9 以上
B 型	43.4±1	40.6±1	21.5±1	60±3.0	1.08 以上

表 6－二種金属製線ぴのカップリング

単位　mm

長さ	鋼材料厚さ
120 以上	1.8 以上